

秦皇岛市行政审批局

关于北戴河湿地排入新河水质提升 工程项目建议书的批复

秦皇岛市林业局：

你单位《关于重新报批北戴河湿地排入新河水质提升工程项目建议书的请示》(秦林呈(2021)15号)及秦皇岛市中咨工程咨询有限公司编制的《北戴河湿地排入新河水质提升工程项目建议书》收悉。为加快北戴河旅游示范区核心区建设，进一步提高北戴河生态区环保质量，保障海滨国家森林公园生态平衡，依据《政府投资条例》及11月25日市领导在市林业局关于实施《北戴河湿地排入新河水质提升工程》的请示上的批示意见(收文请字1558号)、秦皇岛市人民政府关于申请2021年旅游旺季水环境质量保障项目资金的请示(秦政呈〔2020〕38号，报省政府)、市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》，经研究，原则同意该项目建设书。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：北戴河湿地排入新河水质提升工程。

二、项目实施单位：秦皇岛市海滨林场。

三、拟建地点：北戴河海滨国家森林公园。

四、拟建内容及规模：项目建设主要以提升海滨林场段新河水质，保障入海断面水质达标为主，提高湿地循环效能。拟采用人工湿地生态净化工艺对新河进行水质提升，设计水量为10000立方米/日。具体包含以下内容：

1. 更换新河口橡胶坝上游1千米处取水点原有水泵，建设引水渠和提升井。

2. 沿北沟河底清淤面下敷设一路De400管线，对7号塘进

行补水，并将所有池塘进行连通；在北沟下游 8-9 号塘附近设抽水泵。

3. 维修和更换原有供水管道阀门及阀门井，在 11、12 号塘之间原有涵管口修建手轮式启闭水闸。

4. 在新河与支流分叉处设拦河堤坝，在两个分支分设闸门，在支流末端与新河汇合处设拦河坝及泄水闸门。

5. 实施北沟河底清淤开挖、河堤破坏及修护工程。

6. 新建提升泵站(用以引流 1 号塘湿地水到 23 号塘),1500 立方米沉淀池、在连通的 20 个池塘中增设人工浮岛、曝气机和假山叠水设施。

7. 实施应急生态工程，不间断保障新河水质。60 米桥处设三通、加泵，与原 De400 管线对接，增加新管线、修复原有管线。

8. 在 1 号塘与北沟中间处建一引水渠与提升井，作为新河取水备用线路，应急使用。

五、投资匡算及资金筹措：项目匡算总投资 1689.82 万元，资金筹措：市财政投资（市财政统筹上级资金安排）。

六、请抓紧委托具备相应资质的机构编制可行性研究报告，按程序报批。

七、本文件有效期 2 年（2 年内报批可研报告，否则自动失效），秦审批投〔2020〕01-0025 号文件废止。

秦皇岛市行政审批局

2021 年 3 月 15 日

项目代码：2012-130300-89-01-647181