

秦皇岛市行政审批局 关于秦皇岛市第一第四污水处理厂 中水北调工程可行性研究报告 (代项目建议书)的批复

市城管执法局：

你单位《关于报批〈秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程“多书合一”报告〉的请示》（秦城管执法〔2020〕10号）及秦皇岛市市政设计院编制的《秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程“多书合一”报告（报审版）》文本等材料一并收悉。为增加排洪河水源补给，进一步改善河道水质，依据2020年3月27日《市长办公会议纪要》（〔2020〕21号）精神和市财政局出具的《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》、海港区资源规划局出具的《关于秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程项目用地意见的复函》《秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程规划意见的复函》及京延工程咨询有限公司出具的《秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程“多书合一”报告的“多评合一”报告》，经研究，原则同意该项目“多书合一”报告（报批版）中的可行性研究报告（代项目建议书）。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市第一、第四污水处理厂中水北调工程。

二、项目单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、拟建地点：海港区。

四、拟建内容及规模：在市第一污水处理厂与市第四污水处理厂东北角新建地埋式一体化中水回用提升泵站一座（规模为10万m³/d），配套建设箱变等设施；敷设DN800--DN1200球墨铸铁管道约1810米。管道由提升泵站出线后，沿龙港路西侧绿化带向北敷设，终点至海港区东港镇黄南村河道南侧补水

点；拆除恢复既有路面及排水滤层处理约 2900 平方米，破除恢复绿化面积约 8400 平方米。

五、项目估算投资及资金筹措：项目估算总投资 2540.98 万元。资金筹措渠道：市财政投资。

六、项目建设应严格按照节能等相关规定执行。

七、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

八、请委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件，按程序报我局审批。

九、本文件有效期 2 年（2 年内报批项目初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2020 年 4 月 21 日

项目代码：2020-130300-46-01-000018