

秦皇岛市行政审批局

关于下达戴河口与洋河口西岸强降雨天污水外溢治理工程基本建设投资计划的通知

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你局《关于申请下达戴河口与洋河口西岸强降雨天污水外溢治理工程基本建设投资计划的请示》（秦城管执法〔2020〕7号）及中土大地国际建筑设计有限公司编制的《戴河口与洋河口西岸强降雨天污水外溢治理工程概算文本》（报审版）等材料一并收悉。依据2020年2月27日市领导在市城管局《关于实施戴河口与洋河口西岸强降雨天污水外溢治理工程的请示》上的批示（收文请字120号）、市财政局出具的《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》、原市城乡规划局2017年8月10日出具的《关于建设项目办理规划许可手续相关问题的函》（秦规函〔2017〕214号）、北戴河区自然资源和规划局出具的《关于戴河口与洋河口西岸强降雨天污水外溢治理工程项目用地预审意见的复函》等文件及秦皇岛国民工程咨询有限公司出具的概算文本评审报告，按照《河北省政府投资管理办法》第十八条规定，原则同意实施该工程和中土大地国际建筑设计有限公司修改的该工程《概算文本》（报批版）。现将该工程基本建设投资计划下达如下：

一、项目名称：戴河口与洋河口西岸强降雨天污水外溢治理工程。

二、项目单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、建设地点：秦皇岛北戴河区。

四、主要建设内容及规模：1. 对戴河大街南侧 dn1000 污水管道及检查井进行清淤，清淤管段总长 2800 米，更换检查井井盖，对埋置地下检查井井盖提至路面；2. 对草场路南-西海滩路平水桥交叉路口处（六桥）四座污水检查井进行封堵。对现有污水管道进行改造，改造长度 60 米，管材采用钢筋混凝土管，管径 dn800。对水平桥西南角现状雨水涵洞进行清淤；3. 对五桥东侧绿化带内现有污水井、污水管道进行改造，改造长度 10 米，管材采用钢筋混凝土管，管径 dn800；4. 对海北路

-205 国道改线交叉口戴河东岸既有 dn1000 污水管道新建污水闸板井，闸板井为钢筋混凝土井，尺寸为 1300×2000mm，高度不小于 5m，闸板采用 SYZ 型升杆式铸铁圆闸门。

五、总投资及资金来源：项目总投资 240.42 万元。资金来源：市财政投资。

六、投资计划：2020 年计划投入全部资金，工程完工。

七、项目建设应严格按照行业规范、劳动保护、职业卫生、安全生产和节能等相关规定执行。

八、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、资源规划、生态环境、住建、水务、统计等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2020 年 4 月 30 日

项目代码：2020-130300-78-01-000024